

СОГЛАСОВАНО
Председатель профкома
Е.Н.Мирхайдарова
13 «августа 2016 г.

УТВЕРЖДЕНО
Директор школы
Л.А. Коломыцева
Приказ № 14 от 14.08.2016 г.



Инструкция № _____
по пожарной безопасности в школе

1. Общие положения инструкции по пожарной безопасности

- 1.1. Данная инструкция по пожарной безопасности разработана для всех работников «Светловская средняя общеобразовательная школа имени Анчина Н.Н.». Она содержит общие положения о пожарной безопасности, обязанности руководителя школы и сотрудников по обеспечению пожарной безопасности. Ответственность за нарушение правил пожарной безопасности несут не только непосредственные виновники, но и руководитель школы и его заместители, не обеспечившие соблюдение мер пожарной безопасности.
- 1.2. Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от характера нарушений и тяжести последствий, могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности, а также возмещению материального ущерба.

2. Требования пожарной безопасности во время учебных занятий, выполнения работ

- 2.1. Все без исключения работники школы должны соблюдать противопожарный режим.
Противопожарный режим включает:
- обязательное выполнение правил поведения на рабочем месте;
 - правильное хранение всех видов материалов;
 - соблюдение технических правил эксплуатации приборов, устройств и оборудования.
- 2.2. Каждый работник школы должен знать и помнить, что с огнем надо обращаться осторожно. Курить в здании и на территории учебного заведения запрещается.
- 2.3. Проходы, выходы, коридоры, тамбуры, лестницы должны быть всегда свободными и ничем не загромождаться, так как являются непосредственными путями эвакуации учащихся и сотрудников школы.
- 2.4. Не допускается даже временное загромождение путей эвакуации.
- 2.5. Необходимо следить за тем, чтобы в кабинете обслуживающего труда включенные утюги, а в кабинете кулинарии – электроплиты не оставляли без присмотра. Не включали в помещения нагревательные электрические приборы (камни, кипятильники, электрочайники).
- 2.6. Большую пожарную опасность представляют вытяжные вентиляционные установки и шахты, в которых может скапливаться большое количество горючей пыли. Поэтому необходимо четко выполнять графики по профилактике технического состояния и чистоты вентиляционных шахт естественной и принудительной вентиляции.
- 2.7. Категорически запрещается использовать противопожарный инвентарь на иные хозяйствственные нужды.

3. Требования пожарной безопасности по окончании работ

- 3.1. Ежедневно перед закрытием помещения (класса, кабинета, мастерской, склада) ответственные лица должны внимательно проверить рабочие места и оборудование. Помещения в школе закрывают и сдают под охрану лишь после того, как осмотром установлено, что отсутствует угроза возникновения пожара.
- 3.2. При проверке учебных кабинетов, иных помещений нужно убедиться, что выключены свет, электроприборы и электрооборудование обесточены (выключены из розеток), обесточены электрические сети, убран из кабинета мусор, выключены приточно-вытяжные вентиляционные установки; отсутствует в помещении запах гари, дыма и т.д. Проходы, выходы и подходы к средствам пожаротушения должны быть свободны и не загромождены.

4. Требования пожарной безопасности в аварийных ситуациях

- 4.1. При возникновении пожара (возгорания, задымления), первый, заметивший его, должен немедленно подать сигнал пожарной тревоги. Для этого в каждом учебном блоке на стене, на лестничной площадке на стене находятся специальные кнопки экстренного включения тревожного сигнала. Также, в радиорубке находится система оповещения о возникшем пожаре и необходимой эвакуации, которую необходимо включить, нажав красную кнопку «Пожар». При необходимости можно скорректировать действия эвакуирующихся по микрофону с помощью системы радиооповещения.
- 4.2. Необходимо сообщить о случившемся директору школы, дежурному администратору и вызвать пожарную охрану по телефону 101. Соединившись с пожарной командой, необходимо чётким голосом сообщить о том, где возник пожар, что горит и кто сообщает о пожаре. Телефонную трубку можно повесить только тогда, когда сообщающий человек о пожаре получит подтверждение от принимающего сообщение о правильности приёма и о выезде на место пожара пожарной команды МЧС.
- 4.3. Независимо от вызова сотрудников МЧС, при возникновении пожара, ответственный за пожарную безопасность в школе немедленно принимает меры к организованной эвакуации людей из опасной зоны пожара и организует тушение пожара первичными средствами пожаротушения.
- 4.4. При работе по тушению пожара в задымлённых кабинетах необходимо принимать меры предосторожности, чтобы не получить отравление в дыму окисью углерода и другими токсичными газами.
- 4.5. Тушение пожара в зоне высоких температур должна быть кратковременной во избежание теплового удара и ожога лёгких.
- 4.6. Электрические сети, напряжением выше 36 В, в зоне пожара и задымления обесточиваются.
- 4.7. По прибытию пожарной команды МЧС руководителем тушения пожара автоматически становится начальник прибывшего подразделения и все поступают в его распоряжение.

С инструкцией ознакомлен (а)

«___» 20 ___ г.

_____ (_____)